



Dichiarazione CE di conformità

(in accordo all'allegato IV della Direttiva 2014/68/UE)

Vortice Industrial s.r.l. con sede a Isola della Scala (VR) – via Brugnoli 3 e fabbricante di quanto sottoindicato, dichiara che:

per l'unità di trattamento aria completa di gruppo frigorifero integrato

Modello: SXV/Hi

N. di serie: _____

la progettazione, la fabbricazione, i controlli e le prove dell'insieme a pressione sotto specificato

sono conformi alle disposizioni applicabili della Direttiva 2014/68/UE

Dati di progetto

| | | |
|--------------------------------|---------------|------|
| Pressione massima ammissibile: | PS 45 | Barg |
| Temperatura min/max lato BP: | TS -20 / +52 | °C |
| Temperatura min/max lato HP: | TS -10 / +120 | °C |

Tabella componenti di valutazione conformità secondo modulo A2: vedere tabella allegata alla presente dichiarazione

RN_VC_04_CF4_24

Procedura di valutazione di conformità utilizzata:

Ente notificato:

Norme tecniche utilizzate:

Altre direttive applicate:

Modulo A2

ITALCERT, Viale Sarca 336, 20126 Milano (n. 0426)

EN 764-7 , EN 378-2 , CEI EN 60204-1

2006/42/CE (Direttiva macchine)

2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica)

2014/35/UE (Bassa tensione)

Luogo, data: Isola della Scala (VR)

Il costruttore: **VORTICE INDUSTRIAL S.r.l.**